

कार्यालय : अधीक्षक, मंडल कारा, समस्तीपुर

Email ID: dj_samastipur@rediffmail.com

पत्रांक : १४१

दिनांक : २१.०३.१७

निविदा-सूचना

मंडल कारा, समस्तीपुर में लगभग 650 बंदियों के लिये एवं उपकारा, दलसिंहसराय के लिये 150 बंदियों हेतु बंदी-रसोई घर में एल0पी0जी0 गैस आधारित चुल्हों के अधिष्ठापन की आवश्यकता है। जिसके लिए दिनांक 06.04.2017 को अपराह्न 01.00 बजे तक सील बंद निविदा इच्छुक व्यक्तियों से आमंत्रित किया जाता है। जिसे दिनांक **06.04.2017** को अपराह्न **3.00** बजे कारा क्रय समिति के समक्ष संवेदको/निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदादाता/ संवेदक की निविदा के समय उपस्थिति अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा हाथों-हाथ ससमय काराधीक्षक को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता "निविदा सुपूर्दगी प्रमाण-पत्र" अधीक्षक से अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। विवाद की स्थिति में क्रय समिति की बैठक में "निविदा सुपूर्दगी प्रमाण- पत्र" की मूल प्रति निविदादाता प्रस्तुत करेंगे।

मंडल कारा, समस्तीपुर के बंदी रसोई घर में निम्नांकित सामग्रियों के अधिष्ठापन की आवश्यकता है :-

Sl.	Item Descriptions	Quantity
01.	Double Burner size 72"x30"x24" Material used 202 grade 16 gage s. s. Sheet & 16 gage square leg with feronylon adjustable bush and Iron Pan supporter Heavy duty LPG Burner Model No. C65 &T65 with all SS Series flitted pilot.	One No.
02.	Single Burner Hot Plate size 30"x30"x24" material used 202 grade 16 gage S.S. Sheet & 16 gage square leg with feronylon adjustable bush and Iron Pan Supporter. Heavy Duty LPG Burner Model No. C65 with all SS Series fitted pilot.	Three Nos.
03.	Roti Burner with Buffer Plate size 72"x36"x30" Material used 202 grade 16 gage S.S. Sheet & gage square leg with feronylon adjustable bush M.S. top thickness 25 MM fitted 3 Nos. RV Burner and 3 Nos. C35 burner.	Two Nos.
04.	LPG Pipe line items	As per requirement
(a)	Manifold System for Cylinder 05 Arms x 2 Set	Two Nos.
(b)	N.R. Valve	Twenty Two Nos.
(c)	Flexible Cylinder Pigtail	Twenty Four Nos.

2

(d)	Cylinder Converting Adaptor	Twenty Nos.
(e)	High Pressure Regulator 15 PSI/LP	Five Nos.
(f)	Stop Valve (1 inch/on-off Adopter) Handle Type	Six Nos.
(g)	Stop Valve (1/2 inch/on-off Adopter) Handle Type	Seven Nos.
(h)	D.V.C.	One Nos.
(i)	1" M.S. Pipe (ERW) C Class with Paint IS-1239 Heavy	130 Feet
(j)	½" M.S. Pipe (ERW) C Class with Paint IS-1239 Heavy	40 Feet
(k)	Needle Control Valve ½"	Nine Nos.
(l)	Pressure Gauge Meter	Two Nos.
(m)	M.S. Tee, Elbow, Socket, Reducer	Twenty Nos.
(n)	Clamp (Iron)	Forty Nos.
(o)	Brass Nipple/Coupling	Ten Nos.
(p)	Flexible burner Pigtail	Seven Nos.
(q)	Nozel-Nut, MECV, FECV (Bull Nose) 1"	Four Nos.
(r)	Labor Charge (With Transporting & Other expenses)	One Nos.
05.	Refill of Six Fire Extinguishers (10 KG DCP)	Six Nos.
06.	Three Exhaust Fan 18" with fitting charges in Kitchen	Three Nos.

नोट:—उपरोक्त के अनुपालन में उपकारा, दलसिंहसराय के लिये भी सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसके लिये अलग-अलग काराओं के लिये मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :-

(1) सचिव कारा क्रय समिति, मंडल कारा, समस्तीपुर के पदनाम से निविदादाता, मोहरबंद निविदा आवेदन पत्र देगें, जिसमें आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, पूरा पता, अनुलग्नकों का विवरण, संपर्क हेतु फोन/मोबाईल नं०/ई-मेल आईडी एवं स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना हाल का एक फोटो चिपका हुआ रहना चाहिए।

(2) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफे में होना चाहिए। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाता के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(3) तकनीकी निविदा के अंतर्गत निविदादाता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से एल०पी०जी० गैस आधारित चुल्हों के अधिष्ठापन से संबंधित कार्य करने का अनुमति/निबंधन संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा किसी अन्य कारा/संस्थान में एल०पी०जी० गैस आधारित चुल्हों के अधिष्ठापन का प्रमाण-पत्र/भुगतान प्राप्ति प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे, एवं मूलप्रति निविदा खुलने के समय समिति द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करेंगे।

(4) वित्तीय निविदा के अंतर्गत निविदादाता उपरोक्त सामग्रियों का नाम लिखते हुए सभी प्रकार के कर एवं बंदी रसोई घर में अधिष्ठापन/परिचालन सहित अपना दर अंकित करेंगे। अधिष्ठापन

की तिथि से अगले एक वर्ष तक चुल्हों का मरम्मत एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी चुल्हों को अधिष्ठापित करने वाले व्यक्ति/संस्था का होगा।

(5) आयकर के पैन कार्ड एवं वैट निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं मूलप्रति निविदा खुलने के समय समिति द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करेंगे।

(6) निविदादाताओं को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र का मूलप्रति देना अनिवार्य है।


अधीक्षक

मंडल कारा, समस्तीपुर