

समाहरणालय, समस्तीपुर
जिला योजना कार्यालय
(निविदा आमंत्रण सूचना)

दूरभाष सं०:- 06274 225182 (का०)
फैक्स सं०:- 06274 225182
E-mail:- dpo.spr@gmail.com

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिला के विभिन्न विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर एकल बाँह वाला सोलर लाईट एवं चार बाँह वाला सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट/ सोलर सेमी हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापन हेतु माननीय विधान सभा सदस्यों से अनुशंसा प्राप्त हुई है। उक्त संयंत्र की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु निर्माणा कम्पनी/फर्म व ख्याति प्राप्त एजेंसी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 21.11.2016 के अपराह्न 03:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में प्राप्त की जाएगी एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में अपराह्न 04:00 बजे जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

तकनीकी विशिष्टि :-

Single Arm Solar Street Light :-

PV Module	75 Wp under STC (Min.) Warranted for a minimum period of 25 years from the date of supply.
Battery	Approved Makes : Exide/Luminous Lead acid Tubular Flooded or Tubular GEL/VRLA 12V 75AH@C/10 Warranted for a minimum period of 05 years form the date of supply.
Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) Branded Make 12 Watt (Min.), W-LED luminary, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optic and diffuser
Light Out put	Minimum 16 Lux when measured at the periphery of 4 meter diameter firm a height of 4 meter The illumination should be uniform, without dark bands or abrupt, variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	Smart G.I. Pole Minimum 4 meter above ground level.
Electronics Efficiency	Minimum 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn
Autonomy	3 days or minimum 42 operating hours per permissible discharge

Four Arms Solar Semi High Mast Light :-

PV Module	125 wp x 4 pcs. under STC (Min.) Warranted for a minimum period of 25 years from the date of supply.
Battery	Approved Makes : Exide/Luminous Lead acid Tubular Flooded or Tubular GEL/VRLA 12V 120AH@C/10 x 4 pcs. Warranted for a minimum period of 05 years form the date of supply.
Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) Branded Make 30 Watt (Min.) x 4 pcs. W-LED luminary, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optic and diffuser
Light Out put	Minimum 16 Lux when measured at the periphery of 8 meter diameter firm a height of 8 meter The illumination should be uniform, without dark bands or abrupt, variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	Octagonal galvanized pole Minimum 9 meter above ground level.
Electronics Efficiency	Minimum 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn
Autonomy	2 days or minimum 26 operating hours per permissible discharge

तकनीकी निविदा की शर्तें :-

- (1) निविदादाता द्वारा जमानत के रूप में जिला योजना पदाधिकारी समस्तीपुर के पक्ष में निर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक का मो0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार)रु० का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह राशि गारंटी/वारंटी अवधि समाप्ति के पश्चात् वापस की जायेगी।
- (2) निविदादाता द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने के संबंध में नोटरी पब्लिक द्वारा मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (3) निविदादाता को वाणिज्य कर, आय कर, सेवा कर तथा लघु उद्योग विभाग से निबन्धित होना अनिवार्य है।

- (4) निविदा में भाग लेने वाली कम्पनी अथवा अधिकृत विक्रेता सात वर्षों से ज्यादा अवधि से वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा निबंधित हो।
- (5) कम्पनी ISO प्रमाणित होना चाहिए।
- (6) निविदादाता को कम्पनी द्वारा रख-रखाव तथा अधिष्ठापन के लिए अधिकृत होना आवश्यक है।
- (7) सामग्री BIS मार्का का होना चाहिए।
- (8) निविदादाता/कम्पनी को M.N.R.E. का चैनल पार्टनर, भारत सरकार का होना चाहिए तथा उसकी क्रेडिट रेटिंग IA/AB/2A/2B से कम नहीं होनी चाहिए।
- (9) सामानों का दर सभी कर सहित अधिष्ठापन (Installation) एवं कमीशनिंग (Commissioning) के साथ होगा।
- (10) कम्पनी द्वारा प्रकाशित कैटलॉग (रंगीन) मॉडल के साथ मॉडल एवं गारंटी/वारंटी अवधि स्पष्ट करना होगा।
- (11) निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड एवं विभागीय बीड अलग-अलग लिफाफे में रख कर सीलबंद कर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर देना होगा।
- (12) सामानों की आपूर्ति पूरे जिला में चयनित स्थानों पर लगाकर और चालू करवाकर लिया जायेगा जिसका अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।
- (13) निविदादाता को प्रशिक्षित तकनीशियन के माध्यम से ही सोलर लाईट का अधिष्ठापन करवाना होगा एवं कम से कम 5 वर्षों तक रख-रखाव निशुल्क करना होगा। मरम्मत एवं Replacement संबंधी कार्य सोलर लाईट के अधिष्ठापन के स्थान पर ही करना होगा।
- (14) सोलर लाईट का क्रय एवं अधिष्ठापन MNRE द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदंड के आधार पर होगा।
- (15) निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न सभी कागजातों को पृष्ठांकित करते हुए स्वअभिप्रमाणित करना होगा।
- (16) किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला समस्तीपुर होगा।
- (17) अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तें:-

- (1) आपूर्तिकर्ता/निर्माता कम्पनी को विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु प्रति इकाई दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।


 जिला योजना पदाधिकारी
 समस्तीपुर।