

समाहरणालय, समस्तीपुर
जिला योजना कार्यालय
(निविदा आमंत्रण सूचना)

दूरभाष सं०- 06274 225182 (का०)
फैक्स सं०- 06274 225182
E-mail:- dpo.spr@gmail.com

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिला के विभिन्न विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर एकल बाँह वाला सोलर लाईट एवं चार बाँह वाला सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट/ सोलर सेमी हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापन हेतु माननीय विधान सभा सदस्यों से अनुशंसा प्राप्त हुई है। उक्त संयंत्र की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु निर्माणा कम्पनी/फर्म व ख्याति प्राप्त एजेंसी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 28.01.2017 के अपराहन 03:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में प्राप्त की जाएगी एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अपराहन 04:00 बजे जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

तकनीकी विशिष्टि :-

Single Arm Solar Street Light :-

PV Module	75 Wp under STC (Min.) Warranted for a minimum period of 25 years from the date of supply.
Battery	Approved Makes : Exide/Luminous (ड्राई सेल बैट्री)/ VRLA 12V 75AH@C/10 Warranted for a minimum period of 05 years form the date of supply.
Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) Branded Make 12 Watt (Min.), W-LED luminary, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optic and diffuser
Light Out put	Minimum 16 Lux when measured at the periphery of 4 meter diameter firm a height of 4 meter The illumination should be uniform, without dark bands or abrupt, variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	Smart Galvanise Pole Minimum 4 meter above ground level.
Electronics Efficiency	Minimum 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn
Autonomy	3 days or minimum 42 operating hours per permissible discharge

Four Arms Solar Semi High Mast Light :-

PV Module	125 wp x 4 pcs. under STC (Min.) Warranted for a minimum period of 25 years from the date of supply.
Battery	Approved Makes : Exide/Luminous (ड्राई सेल बैट्री)/VRLA 12V 100AH@C/10 x 4 pcs. Warranted for a minimum period of 05 years form the date of supply.
Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) Branded Make 30 Watt (Min.) x 4 pcs. W-LED luminary, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optic and diffuser with dimming at 50% after 6 hrs.
Light Out put	Minimum 16 Lux when measured at the periphery of 8 meter diameter firm a height of 8 meter The illumination should be uniform, without dark bands or abrupt, variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	Octagonal galvanized pole Minimum 9 meter above ground level.
Electronics Efficiency	Minimum 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn
Autonomy	2 days or minimum 26 operating hours per permissible discharge

तकनीकी निविदा की शर्तें :-

- (1) निविदादाता द्वारा जमानत के रूप में जिला योजना पदाधिकारी समस्तीपुर के पक्ष में निर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक का मो0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह राशि गारंटी/वारंटी अवधि समाप्ति के पश्चात् वापस की जायेगी।
- (2) निविदादाता द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने के संबंध में नौटरी पब्लिक द्वारा मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ✓
- (3) निविदादाता को वाणिज्य कर, आय कर, सेवा कर तथा लघु उद्योग विभाग से निबंधित होना अनिवार्य है। ✓
- (4) निविदा में भाग लेने वाली कम्पनी अथवा अधिकृत विक्रेता सात वर्षों से ज्यादा अवधि से वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा निबंधित हो। ✓
- (5) कम्पनी ISO प्रमाणित होना चाहिए। ✓
- (6) निविदादाता को कम्पनी द्वारा रख-रखाव तथा अधिष्ठापन के लिए अधिकृत होना आवश्यक है। ✓
- (7) सामग्री BIS मार्का का होना चाहिए। ✓
- (8) निविदादाता/कम्पनी को M.N.R.E. का चैनल पार्टनर, भारत सरकार का होना चाहिए तथा उसकी क्रेडिट रेटिंग 1A/1B/2A से कम नहीं होनी चाहिए। ✓
- (9) सामानों का दर सभी कर सहित अधिष्ठापन (Installation) एवं कमीशनिंग (Commissioning) के साथ होगा। ✓
- (10) कम्पनी द्वारा प्रकाशित कैटलॉग (रंगीन) मॉडल के साथ मॉडल एवं गारंटी/वारंटी अवधि स्पष्ट करना होगा। ✓
- (11) निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड एवं विभागीय बीड अलग-अलग लिफाफे में रख कर सीलबंद कर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर देना होगा। ✓
- (12) सामानों की आपूर्ति पूरे जिला में चयनित स्थानों पर लगाकर और चालू करवाकर लिया जायेगा जिसका अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।
- (13) निविदादाता को प्रशिक्षित तकनीशियन के माध्यम से ही सोलर लाईट का अधिष्ठापन करवाना होगा एवं कम से कम 5 वर्षों तक रख-रखाव निशुल्क करना होगा। मरम्मत एवं Replacement संबंधी कार्य सोलर लाईट के अधिष्ठापन के स्थान पर ही करना होगा।
- (14) सोलर लाईट का क्रय एवं अधिष्ठापन MNRE द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदंड के आधार पर होगा।
- (15) निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न सभी कागजातों को पृष्ठांकित करते हुए स्वअभिप्रमाणित करना होगा।
- (16) किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला समस्तीपुर होगा।
- (17) निविदादाता को तीन साल का अद्यतन आयकर विवरणी संलग्न करना होगा।
- (18) निविदादाता को चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत अद्यतन तीन वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- (19) निविदादाता को चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा Net worth Certificate प्रस्तुत करना होगा।
- (20) निविदादाता को विगत तीन वर्षों का GTO (Gross Turn over) न्यूनतम 05 करोड़ का होना चाहिए।
- (21) निविदादाता को विगत दो वर्षों का वाणिज्यकर में दाखिल किये गये विवरणी देना होगा।
- (22) निविदादाता को Solar Light सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रक्षेत्र में आपूर्ति करने का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभवन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (23) निविदा में सफल निविदादाता को ससमय कार्यदेश के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी और उनको काले सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।
- (24) अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तें:-

- (1) आपूर्तिकर्ता/निर्माता कम्पनी को विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु प्रति इकाई दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।


 जिला योजना पदाधिकारी
 समस्तीपुर।